

- Legenda / Legend:
- JT1,5m Jímací tyč h=1,5m
 - SS Svorka spojovací
 - OS Svorka okapová
 - SK Svorka na kovové konstrukce


POZNÁMKA :

DOPLNĚNÍ BLESKOSVODU PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY
DŘÍVE PLATNÉ NORMY ČSN 34 1390 DLE KTERÉ JE
PROVEDEN BLESKOSVOD NA STŘEŠE

Výška chráněného objektu
 $h_x = 2/3 * h = 2/3 * 5 = 3,33m$

PRO JEDEN JÍMAČŮ
Poloměr chráněného prostoru ve výšce h_x
 $r = 1,5 * (h - 1,25 * h_x) = 1,5 * (5 - 4,16) = 1,26m$

PRO SKUPINU JÍMAČŮ
Průměr ochranné kružnice
 $D = 8 * (h - h_x) = 8 * (5 - 3,33) = 13,3m$

KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE , ZELNÝ TRH 331/13. BRNO		<div></div> <div>Projects Installation Partners s.r.o. Viniční 240 Brno - Židenice</div>	
VYPRACOVAL : ING.MICHAL VÍT			
KONTROLOVAL : ING.MICHAL VÍT			
STUPEŇ PD : DPS		DATUM:	